

# La nuova prevenzione incendi l'evoluzione del CPI

**Ing. Nicola Ciannelli**

Direttore, vice dirigente

Comando Vigili del Fuoco, Livorno

[nicola.ciannelli@vigilfuoco.it](mailto:nicola.ciannelli@vigilfuoco.it)



# Agenda

罇 La nuova prevenzione incendi vista da lontano,  
dlgs 139/06 e novità del DPR 151/11

罇 Vista da più vicino, le procedure

罇 Nei dettagli si scoprono altre sorprese

罇 Conclusioni



# La nuova prevenzione incendi vista da **lontano**



## Tutta la riforma in una sola slide

罎 Prima del dPR 151/11

- (1) Il cittadino chiede il rilascio del CPI
- (2) Il cittadino dichiara l'inizio dell'attività con la DIA che è **autorizzazione provvisoria all'esercizio**
- (3) I Vigili del fuoco eseguono sopralluogo
- (4) I Vigili del fuoco rilasciano CPI che è **autorizzazione permanente all'esercizio**



## Tutta la riforma in una sola slide

### 𠄎 Prima del dPR 151/11

- (1) Il cittadino chiede il rilascio del CPI
- (2) Il cittadino dichiara l'inizio dell'attività con la DIA che è **autorizzazione provvisoria all'esercizio**
- (3) I Vigili del fuoco eseguono sopralluogo
- (4) I Vigili del fuoco rilasciano CPI che è **autorizzazione permanente all'esercizio**

### 𠄎 Dopo il dPR 151/11

- (1) Il cittadino presenta la SCIA che è **autorizzazione permanente all'esercizio**
- (2) I vigili del fuoco eseguono visita tecnica e verificano la regolarità della SCIA
- (3) I Vigili del fuoco rilasciano verbale di visita tecnica, che in alcuni casi si chiama CPI.



# dlgs 139/06, Testo unico dei Vigili del fuoco (1/3)

## 罍 Articolo 16 – Prevenzione incendi

符 **Definizione CPI:** attestazione del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

符 Definizione professionisti antincendio (ex 818).

符 Obbligo nuova SCIA per **modifica** delle condizioni di sicurezza.



## dlgs 139/06, Testo unico dei Vigili del fuoco (2/3)

### Articolo 19 – Vigilanza

符 **Visite tecniche**, anche a campione.

符 **Libero accesso** dei VVF alle attività.

符 Se accertano:

符 condizioni di rischio (**pericolo imminente**);

符 inosservanza della normativa di prevenzione incendi;

符 inadempimento di prescrizioni e obblighi;

符 Allora:

符 Intervento di soccorso di messa in sicurezza

(anche diffida all'esercizio per pericolo imminente fino al ripristino)

符 Informazione a Sindaco, Prefetto, altre Autorità

per i provvedimenti di competenza: licenza d'esercizio...



## dlgs 139/06, Testo unico dei Vigili del fuoco (3/3)

罇 Articolo 20 – Sanzioni penali attività soggette

符 Per **omissione SCIA** (era istanza CPI)


符 Per certificazioni o dichiarazioni **non rispondenti al vero** (solo doloso)

符 Il Prefetto può **sospendere l'attività** fino ad adempimento

罇 Futura trasformazione in **sanzione amministrativa?**



# La nuova prevenzione incendi vista da più **vicino**



# dPR 151/2011, Regolamento prevenzione incendi

罎 In vigore dal **7 ottobre 2011**

罎 Cambiano le **attività soggette**:

符 **Abrogati** dm 16/2/82 (attività soggette) e dPR 689/59 (tabelle A e B)

符 **Nuova tabella** attività Allegato I del dPR 151/2011

符 Esclusione attività a rischio di incidente rilevante **art. 8, dlgs 334/99**

罎 Cambiano le **procedure**:

符 **Abrogato** dPR 37/98 (procedure)

符 Modificato dlgs 139/2006 (testo unico VVF)


符 Modificato dPR 380/2001 (abrogato CPI a vista)

符 **Nuove procedure** nel dPR 151/2011

符 In attesa: nuovi dm procedure e tariffe, abrogazione dm 4/5/98



## Voglio avviare una nuova attività o modificare un'attività esistente...



L'attività è **soggetta** ai controlli di prevenzione incendi?

罇 **Sì**, se compresa nell'allegato I del dPR 151/2011.

Classificata in relazione alla complessità:

罇 Categoria **C**, es. strutture sanitarie >100 posti letto, n°68/C

罇 Categoria **B**, es. strutture sanitarie 51-100 posti letto, n°68/B

罇 Categoria **A**, es. strutture sanitarie 26-50 posti letto, n°68/A


罇 **No**, se non inclusa.

罇 es. strutture sanitarie ≤25 posti letto




# Attività soggetta di categoria C

es. strutture sanitarie >100 posti letto, n°68/C




# Attività soggetta di categoria B

es. strutture sanitarie 51-100 posti letto, n°68/B




# Attività soggetta di categoria A

es. strutture sanitarie 26-50 posti letto, n°68/A



# Attività non soggetta

es. strutture sanitarie  $\leq 25$  posti letto




**Nei dettagli si scoprono altre sorprese**




# Valutazione del progetto




Identico all'attuale, **solo** per nuove attività soggette **C e B** o loro modifica con aggravio.



# Deroga



罫 La deroga è una... **super** valutazione di progetto,  
per **attività soggette** (A, B, C) e **non soggette**.



## SCIA (1/2)

### Segnalazione certificata di inizio attività



錚 **SCIA obbligatoria** per nuove attività soggette (A, B, C) o loro modifiche, anche senza aggravio.

#### 錚 SCIA, allegati?

- 符 *Tecnico abilitato*: asseverazione conformità alle norme ed al progetto;
- 符 *Professionista antincendio*: dichiarazioni, certificazioni per prodotti, elementi costruttivi, materiali, attrezzature, macchine, impianti a regola d'arte;
- 符 *Titolare*: dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi d'esercizio (manutenzione, informazione, registro dei controlli)


#### 錚 **Visite tecniche a seguito di SCIA?**

- 符 100% per attività C, con rilascio del CPI entro 15gg
- 符 a campione attività A e B, con rilascio del VVT



# SCIA (2/2)

## Segnalazione certificata di inizio attività



# Rinnovo di conformità antincendio e voltura

罎 **Rinnovo** ogni 5 anni dalla SCIA, **allegati?**

符 *Titolare*: attestazione di nessuna variazione delle condizioni di sicurezza;

符 *Professionista antincendio*:  
dichiarazione adempimento obblighi gestionali.

罎 **Voltura**



# Dalle vecchie alle nuove procedure

## La gestione del transitorio



**Attività non più soggette**

Il Comando comunica al titolare e **non esprime** più pareri

**Attività diventate soggette**

Il titolare attiva le nuove procedure entro il **7 ottobre 2014**

**Attività in attesa di parere su progetto**

Il Comando **esprime valutazione progetto.**

**Attività in realizzazione con progetto approvato**

Prima dell'esercizio, il titolare presenta SCIA

**Attività realizzate con CPI richiesto, con DIA presentata**

La DIA vale come SCIA:  
il Comando esegue visita tecnica come da dPR 151/11.

**Attività realizzate con CPI richiesto, senza DIA presentata**

Il Comando comunica al titolare che può **presentare SCIA:**

- se presenta SCIA,  
il Comando esegue visita tecnica come da dPR 151/11.
- se non presenta SCIA,  
il Comando esegue **sempre** visita tecnica.

**Attività con CPI**

Il titolare esegue rinnovo a scadenza.

Se CPI una tantum, il titolare esegue rinnovo secondo scadenza dettata dal dPR 151/11

# Grazie per l'attenzione.

**Ing. Nicola Ciannelli**

Direttore, vice dirigente

Comando Vigili del Fuoco, Livorno

[nicola.ciannelli@vigilfuoco.it](mailto:nicola.ciannelli@vigilfuoco.it)

